



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

2 июня 2017 г.

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 10016

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Вкус и Качество"
2. Юридический адрес: Пермский край, г.Пермь, ул. Уральская, д.102, офис 505
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая из разводящей водопроводной сети
4. Место отбора: МАОУ "СОШ № 133" г. Перми, из в/крана для мытья кухонной посуды на пищеблоке, по адресу: г. Пермь, ул. Гайдара, 13
5. Условия отбора, доставки
Время и дата отбора: 24.05.2017 11:20
Ф.И.О., должность: Полякова Н. А., Помощник врача по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Доставлен в ИЛЦ: 24.05.2017 13:40
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб".
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 547 Д от 25.01.2017
заявка № 262-ЦА от 17.01.2017
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. Код образца (пробы): х.17.10016

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 24.05.2017 13:40 Код образца (пробы) 10016 дата начала испытаний 24.05.2017 14:45 дата выдачи результата 01.06.2017 15:01					
1	Запах	балл	1	не более 2	ГОСТ 3351-74
2	Мутность (по каолину)	мг/дм3	менее 0,5	не более 1,5	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	градус	8,0±2,4	не более 20	ГОСТ 31868-2012
Ответственный: Шардакова Л. О., адрес лаборатории: г. Пермь, ул. Куйбышева, 50					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 24.05.2017 13:40 Код образца (пробы) 10016 дата начала испытаний 24.05.2017 14:45 дата выдачи результата 01.06.2017 15:01					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	6,2±0,2	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм3	0,25±0,15	не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (изд.2010 г.)
Ответственный: Шардакова Л. О., адрес лаборатории: г. Пермь, ул. Куйбышева, 50					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Полякова Н. А., Помощник врача по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Б. Г. Козлов

2 июня 2017 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 10016 Э

по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 10016 от 02.06.17)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Вкус и Качество"
2. Юридический адрес: Пермский край, г.Пермь, ул. Уральская, д.102, офис 505
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая из разводящей водопроводной сети
4. Место отбора: МАОУ "СОШ № 133" г. Перми, из в/крана для мытья кухонной посуды на пищеблоке
5. Дополнительные сведения: Договор № 547 Д от 25.01.2017
заявка № 262-ЦА от 17.01.2017
6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 10016 "Вода питьевая из разводящей водопроводной сети" в объеме проведенных испытаний отвечает требованиям п. 3.4., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Заведующая отделением гигиены детей и подростков

Щелчкова Е. А.